

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижегород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: msn@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.mars.nt-rt.ru

Комплект для поверки трансформаторов тока от 5 до 5000 А



Предназначен для поверки ТТ по ГОСТ 8.217–2003

Состав комплекта

- ИТ5000 - регулируемый источник тока;
- ТТИП - эталонный трансформатор тока;
- Магазин нагрузок;
- Энергомонитор 3.3Т1-С или Энергомонитор 3.1КМ-П-05-001;

1. Прибор сравнения «Энергомонитор 3.3Т1-С-ТР» с УПТТ 1 и 5 А



2. Эталонные трансформаторы тока измерительные переносные ТТИП:

- ТТИП-100/5, 5–100 А;
- ТТИП-5000/5, 100–5000 А.
- Класс точности 0,05.



3. Нагрузочное устройство МР3027 (1 и 5 А) и регулируемый источник тока ИТ5000 до 6000 А



4. Формирование протокола поверки с помощью ПО "Поверка трансформаторов"



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижегород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: msn@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.mars.nt-rt.ru